PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY we WROCŁAWIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA we WROCŁAWIU
ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: psse.wroclaw@sanepid.gov.pl
https://www.gov.pl/psse-wroclaw Centrala 713-295-843 Dyrektor 713-295-405 Fax 713-291-851
REGON: 931950650 NIP: 895-163-86-86

Wrocław, dnia 24 LIS. 2025

HK.1410.38.2023.AM
(znak sprawy)

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o. w Św. Katarzynie
Wpł. dn. 27. 11. 2025
Nr 8355 zał.

DECYZJA Nr 7040/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna z dnia 4 listopada 2025 r. znak ZGK/7183/2025 o przedłużenie terminu realizacji obowiązków wynikających z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2024 r. Nr 2965/24, zmienionej decyzją z dnia 10 stycznia 2025 r. Nr 146/25, stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia produkowanej i rozprowadzanej przez wodociąg sieciowy Suchy Dwór w gminie Siechnice ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru organoleptycznego - mętności oraz wskaźników fizyko - chemicznych: żelaza i manganu, działając na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.)

- **zmienia** za zgodą strony ww. decyzję w części dotyczącej
1. zmiany terminu wykonania obowiązków decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia produkowanej i rozprowadzanej przez wodociąg sieciowy Suchy Dwór w gminie Siechnice ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru organoleptycznego - mętności oraz wskaźników fizyko - chemicznych: żelaza i manganu
i jako nowy termin ustanawia 31 grudnia 2026 r. dla pkt. 1.

UZASADNIENIE

Strona w piśmie z dnia 4 listopada 2025 r. znak ZGK/7183/2025 złożyła wniosek o prolongatę terminu wykonania niektórych niezrealizowanych dotąd obowiązków nałożonych na stronę decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2024 r. Nr 2965/24, zmienionej decyzją z dnia 10 stycznia 2025 r. Nr 146/25, stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia produkowanej i rozprowadzanej przez wodociąg sieciowy Suchy Dwór w gminie Siechnice ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru organoleptycznego - mętności oraz wskaźników fizyko - chemicznych: żelaza i manganu uzasadniając, że niewykonanie obowiązków nastąpiło w związku z koniecznością zapewnienia dużych nakładów finansowych przeznaczonych na doprowadzenie jakości wody dostarczanej odbiorcom gminy Siechnice poprzez wodociąg sieciowy Suchy Dwór do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę trudności w realizacji przedmiotowych obowiązków w określonym terminie oraz po przeanalizowaniu posiadanej dokumentacji - w tym wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom gminy Siechnice wodociągiem sieciowym Suchy Dwór wykonywanych w ramach sprawowanego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

we Wrocławiu oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez Zarządcę wodociągu jak również protokołów kontroli ww. wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) przychylił się do wniosku uznając, iż przemawia za tym interes strony i termin wykonania obowiązków przedłużył do dnia 31 grudnia 2026 r. dla pkt. 1.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77 50-950 Wrocław, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WROCŁAWIU

p.o. Z-cy Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Wrocławiu
Wioletta Teresa Pałka

Otrzymują:
1. Adresat (z zpo)
2. Pan Łukasz Kropski – Burmistrz Siechnic, Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice (+ załącznik) e-doręczenie **AE:PL-77440-62714-FJUBG-36**
3. Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131, 55-040 Wrocław (z zpo)
4. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław (e-doręczenie)
5. HK aa

Sprawę prowadzi: Anna Mazurek tel. 71 329-58-43 wew. 265.