Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław
CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Starodworska 100, 50-458 Mokry Dwór

AB 1800

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 12863/25/M/1 z dnia 26.10.2025
(zastępuje sprawozdanie z badań nr 12863/25/M z dnia 24.10.2025)

Klient (nazwa i adres): ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. ŻERNICKA 17, ŚWIĘTA KATARZYNA	
Numer sprawy/zlecenia: 060030/25	**Data sprawy/zlecenia:** 22.10.2025

Przedmiot pobierania/badań: woda do spożycia	**Miejsce pobrania próbki:** ul. KOCHANOWSKIEGO 28, SULIMÓW Domek jednorodzinny, łazienka , kran
Próbkobiorca: pracownik Laboratorium MPWiK - Stępień Łukasz	**Data pobrania:** 23.10.2025 12:20
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (Z,A)	**Rodzaj próbki:** próbka jednorazowa - pobieranie ręczne
Nr identyfikacyjny próbki: 12863/25	**Stan dostarczonej próbki:** Stan próbki odpowiedni do badań
Miejsce wykonania badań: Pracownia Mikrobiologiczna ul. Starodworska 100, 50-458 Mokry Dwór	

Data przyjęcia próbki:	Data rozpoczęcia badań:	Data zakończenia badań:
23.10.2025	23.10.2025	26.10.2025

WYNIKI/REZULTATY BADAŃ ODNOSZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO POBRANEJ PRÓBKI

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Parametr (status badania)	Wynik [niepewność]/ rezultat	Jednostka	Metoda badawcza	Wartość dopuszczalna	Dodatkowe informacje
NPL (najbardziej prawdopodobna liczba) Escherichia coli (Z,A,R)	0[1)]	NPL/100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	0[2)]	
Liczba enterokoków kałowych (Z,A,R)	0[1)]	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	0[2)]	
NPL (najbardziej prawdopodobna liczba) bakterii grupy coli (Z,A,R)	0[1)]	NPL/100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	0[2)]	
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godz. (Z,A,R)	26 [19;36][1)]	jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004	Bez nieprawidłowych zmian. Zalecana wartość do 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta[2)]	

Uwagi:
[1)] Niepewność podano jako niepewność rozszerzoną oszacowaną metodą łączenia składowych, zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 - współczynnik rozszerzenia k = 2; poziom ufności 95%; dla wyniku wyrażonego jako 0 oraz „nie wykryto" niepewności nie podaje się; granica wykrywalności wynosi 1 jtk w badanej objętości próbki analitycznej; niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbek
[2)] Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

Wyniki autoryzował: **Jarczak Wioletta**

Z - metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, decyzja nr 6490/25 z dnia 03.10.2025
A - badania objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 1800

R - badanie wykonane metodą referencyjną wskazaną w przepisie prawa
Plany/harmonogramy i instrukcje pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (obiekt badań, miejsce pobrania) zostały podane przez Klienta; wszystkie informacje dotyczące wyników badań wymagane przez normy przedmiotowe, a nieuwzględnione na sprawozdaniu są dostępne do wglądu w laboratorium.

Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłoszenia skargi.
Skargi rozpatrywane są zgodnie z procedurą WL09 Zasady rozpatrywania skarg dotyczących działalności laboratoryjnej.
Ze względu na charakter próbek, nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.

Zatwierdził: **Jarczak Wioletta**

Podpisano przez/ Signed by:
WIOLETTA
JARCZAK
Data/ Date: 26.10.2025 16:50
mSzafir

KONIEC SPRAWOZDANIA